

Commune d'Arzier - Le Muids
Réseau de distribution d'eau
Etage supérieur du réservoir des Sendys
Remplacement des conduites
Ch. Prés-du-Marguillier - Ch. Prés-de-la-Forge
Sans échelle



Avenue de la Horpe 1
1007 Louzanne
Tel. 021 616 43 55
Fax 021 616 76 31
info@miazweissersa.ch


Date	Dessiné	Corrigé	Modification
12.03.17	S.D.	S.M.	
26.03.17	S.D.	S.M.	Modification tracé tronçon G-H-I et ajout du sondage F-1

Légende :

- Conduite d'eau potable communale existante
- Conduite d'eau potable communale projetée
- Vannes d'arrêt simple / Combi III existantes
- Vannes d'arrêt simple / Combi III projetées
- Borne-hydrant avec N° et vanne d'arrêt existantes
- Conduite d'eau potable à désaffecter
- Vanne d'arrêt simple à supprimer
- Vannes de prise pour les particuliers existante / projetée / à supprimer, tracé approximatif
- Romande Energie, tube existant
- Swisscom, tube existant
- Collecteurs existants / projetés
- Dessiné selon plan d'enquête

Conduite d'eau potable communale en tuyaux PE 100-RC, S5, PN 16, avec extrémités lisses pour soudure bout à bout

Tronçons	Diamètres des conduites	Longueurs
A - B - C - D	PE 160/130.8 mm.	160.00 m'
E - F - G	PE 160/130.8 mm.	175.00 m'
G - H - I	PE 160/130.8 mm.	65.00 m'
I - J	PE 160/130.8 mm.	155.00 m'
J - K - L	PE 160/130.8 mm.	150.00 m'
G - M	PE 160/130.8 mm.	40.00 m'
Racc. BH	PE 125/102.2 mm.	15.00 m'
Longueur totale des conduites = 760.00 m'		



Etabli sur la base des données cadastrales
Coordonnées nationales approximatives :
2°50'5405 / 1°14'5890

